



Architetto Ferrario e Associati

SPETT.LE           UFFICIO TECNICO  
                          COMUNE DI ORIGGIO

Oggetto:       **Integrazione alla pratica presentata in data 05/08/2025 con prot. 12298**  
*Intervento di "Nuova costruzione di capannone industriale e palazzina ad uso uffici"*  
*Origgio, via per Cantalupo*  
*Proprietà: RAMADA S.R.L.*

Il sottoscritto Arch. Ferrario Alessandro, con studio in Origgio, via Giosuè Ceriani, n. 12/3, in qualità di Progettista delle opere di cui in oggetto, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del SUAP, pervenuta in data 28/08/2025 con protocollo n°13135 facente riferimento alla richiesta di integrazione documentale pervenuta al Comune in data 27/08/2025, prot. n. 13097, da parte della ATS Insubria,

#### **comunica**

- che la verifica dei rapporti aero-illuminanti è stata attuata, ove necessario, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3.4.10 del Regolamento Locale di Igiene, il quale prevede che i locali ad uso ufficio possano anche fruire di aereo-illuminazione solo artificiale, ed in quanto previsto al punto 1.9 dell'allegato IV del Decreto 81/2008, relativo al microclima nei luoghi di lavoro.

In entrambi i riferimenti normativi ci sono indicazioni tali per cui è consentita l'integrazione con illuminazione artificiale per quanto riguarda i rapporti illuminanti, ed integrazione con impianti di aerazione/ventilazione meccanica per quanto riguarda i rapporti aeranti.

- Resta inteso che la progettazione dell'illuminazione artificiale sarà redatta nel rispetto della UNI EN 12464-1, che norma l'illuminazione dei luoghi di lavoro, ed i relativi riferimenti saranno indicati nella relativa dichiarazione di conformità che sarà rilasciata dall'impresa esecutrice della parte impiantistica.

#### **STUDIO E.F.**

Architetto Ferrario e Associati  
Origgio – 21040 – (VA) – Via Giosuè Ceriani 12/3  
areaprogetti@studioef.it – Tel +39 02.96730268 – Fax +39 02.96734011



Architetto Ferrario e Associati

- Si precisa altresì che le zone dedicate a spogliatoio, inserite all'interno delle porzioni di capannone, risultano essere climatizzate, così come indicato nella relazione energetica già protocollata presso i vs. uffici.
- Al netto di quanto sopra indicato, si allegano alla presente le tavole SDP 03 bis, SPD04 bis e 06 SDP bis in sostituzione delle precedenti tavole protocollate, con un aggiornamento delle destinazioni d'uso così come indicato dal titolare dell'istanza ed in ottica di miglioramento dei rapporti aero-illuminanti inizialmente previsti, nel rispetto della normativa vigente.

Risultano aggiornati di conseguenza i calcoli relativi alla SLP.

Origgio, lì 15/09/2025

In allegato:

- Tavola SDP 03 bis in sostituzione della tavola SDP 03 precedentemente protocollata;
- Tavola SDP 04 bis in sostituzione della tavola SDP 04 precedentemente protocollata;
- Tavola SDP 06 bis in sostituzione della tavola SDP 06 precedentemente protocollata;
- Impegno per la sottoscrizione contratto d'affitto

Il progettista

Arch. Ferrario Alessandro

**(FIRMATO DIGITALMENTE)**

**STUDIO E.F.**

Architetto Ferrario e Associati

Origgio – 21040 – (VA) – Via Giosuè Ceriani 12/3

areaprogetti@studioef.it – Tel +39 02.96730268 – Fax +39 02.96734011